

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr./ fakss: +371 67212807;
E- pasts: certcn@latnet.lv ; www.sertifikacijacentrs.lv

Produkta atbilstības sertifikāts Nr. 0000762

Ar šo tiek apliecināts, ka produkts

Dekoratīvās seguma plātnes „ROTUNDA”; „YORK”; „GULŠŅI”

ar parametriem, kā norādīts tabulā

Ūdens absorbcija, klase	2B
Betona stiprība, klase	C 20/25
Betona salizturība	F150
Pielaižu izmēriem:	garumam platumam augstumam
	±3 mm ±3 mm ±3 mm
Reakcija uz uguni	Eiropklase A I
Bīstamās vielas	Nesatur

kas ir paredzēti iekšējo telpu grīdu seguma
un ārējo laukumu un ceļu ierīkošanai un, kurus ražo

SIA „SIGULDAS BLOKS”,

kas atrodas: Vidzemes šoseja 47 km, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, Latvijas Republika,

ir novērtēts ar sākuma tipa testēšanu, kā arī ar ražotnes un ražotāja produkcijas kontroles sistēmas inspicēšanu un turpmāk tiks pakļauts uzraudzības audita testēšanai un ražotāja produkcijas kontroles novērtēšanai un apstiprināšanai. Šo novērtēšanu ir veicis Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs, un tās rezultāti apstiprina, ka būvuzstrādājumam izvirzītās prasības, kas ir formulētas normatīvajā dokumentā

Tehniskajos noteikumos LV UTN 000310929-02-16

ir izpildītas.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izsniegts 2016. gada 1. augustā un saglabās derīgumu tik ilgi līdz nosacījumi, kas ir formulēti minētā normatīva tehniskajā specifikācijā un ražošanas apstākļi ražotnē vai pašā ražotāja kontroles sistēmā netiks būtiski izmainīti. Sertifikāts izsniegts nereglamentētā sfērā, un tā derīguma termiņš ir līdz 2019. gada 1. augustam.

Rīga,
2016. gada 1. augusts

z.v.



I. Matīss
SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”
Valdes priekšsēdētājs,
Dr. habil. inž.