

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr.: +371 67212807;
E-mail: certcn@latnet.lv ; www.sertifikacijascentrs.lv

Būvizstrādājuma atbilstības sertifikāts Nr. 0000894

Ar šo tiek apliecināts, ka būvizstrādājumi
„Ūdens tekne UT1 (255 × 160 × 80)”
„Ūdens tekne UT2 (350 × 250 × 85)”
ar parametriem, kā norādīts tabulā

Ūdens absorbcija, klase	2B
Betona stiprība, klase	C 20/25
Betona salizturība	F150
Pielaides izmēriem:	garumam ±3 mm platumam ±3 mm augstumam ±3 mm
Reakcija uz uguni	Eirolklase A1
Bīstamās vielas	Nesatur

kas ir paredzēti ūdens noteku ierīkošanai un, kurus ražo

SIA „SIGULDAS BLOKS”,

kas atrodas: Vidzemes šosejas 47 km, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, Latvijas Republika,

ir novērtēts ar sākuma tipa testēšanu, kā arī ar ražotnes un ražotāja produkcijas kontroles sistēmas inspicēšanu un turpmāk tiks pakļauts ražotāja produkcijas kontroles uzraudzībai, novērtēšanai un apstiprināšanai.

Sākotnējo novērtēšanu ir veicis, un uzraudzību izpildīs Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs, un tās rezultāti apstiprina, ka būvizstrādājumam izvirzītās prasības, kas ir formulētas normatīvajā dokumentā


Tehniskajos noteikumos LV UTN 000310929-03-22

ir izpildītas.

Šis sertifikāts ir izsniegts 2022. gada 26. jūlijā, un saglabās derīgumu tik ilgi līdz nosacījumi, kas ir formulēti uzņēmuma tehniskajos noteikumos, un ražošanas apstākļi ražotnē vai ražotāja kontroles sistēmā netiks būtiski izmainīti. Sertifikāts izsniegts nereglamentētā sfērā, un tā derīguma termiņš ir līdz 2025. gada 1. augusts.

Rīga,
2022. gada 26. jūlijs

z.v.



I. Matīss
SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”
Valdes priekšsēdētājs,
Dr. habil. inž.